

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.22.11906, 77.22.11908 от 17.08.2022 г., 77.22.11899 от 24.08.2022 г., 77.22.11907 от 29.08.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	0	Не более 2
Винилацетат, мг/м ³	Менее 0,005	Не более 0,15
Метиловый спирт, мг/м ³	Менее 0,08	Не более 0,5
Фенол, мг/м ³	Менее 0,0015	Не более 0,003
Формальдегид, мг/м ³	от 0,003 до 0,004±0,0008	Не более 0,01
Удельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/кг	от 8±6 до 16	Не более 370

Область применения: Применяются в строительстве и реконструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений для увеличения звукоизоляции однослойных строительных конструкций: гипсовых, кирпичных, бетонных стен и перегородок, перекрытий, полов и потолка

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, ТУ 23.64.10-220-51552155-2022, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Звукоизоляционные панели Izogertz Element: Slim, 40 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6, 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель) органа инспекции



Handwritten signatures of V.O. Popova, E.L. Skvortsova, and V.Yu. Ivanov

В.О. Попова

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов