



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002174.07.22 Дата 04.07.2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.001830-2 от 15.06.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 20.06.2022 по 04.07.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ИЗОГЕРТЗ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН:7733374602, ОГРН:1217700466455)
Адрес: 125476, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Тушино, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 3, помещ. 304 (Россия)

Объект экспертизы: Материал рулонный гидро-звукоизоляционный "IZOGERTZ ГИДРО"

Сведения об изготовителе: ООО "ИЗОГЕРТЗ ТЕХНОЛОГИИ"
Адрес: 125371, город Москва, 2-й Тушинский проезд, д.12 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-002-73585408-2022 "Материал рулонный гидро-звукоизоляционный "IZOGERTZ ГИДРО""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-002-73585408-2022 "Материал рулонный гидро-звукоизоляционный "IZOGERTZ ГИДРО"", маркировка, протокол испытаний, договор аренды, доверенность, протокол испытаний, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой рулонный материал, произведенный из нефтяных битумов, пылевидных наполнителей (талькомагнезит, доломитовый наполнитель), стеклоосновы, полиэфирной основы, нетканого геотекстильного полотна, полиэтиленовой плёнки.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.22.05042 от 04.07.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	не более 2

015935

Вещества, показатели (факторы)**Фактическое значение****Гигиенический норматив**Формальдегид, мг/м³

менее 0.001

0,01

Фенол, мг/м³

менее 0.0015

0,003

Ксилол, мг/м³

менее 0,005

0,1

Спирт метиловый, мг/м³

менее 0,08

0,5

Аммиак, мг/м³

менее 0,03

0,04

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), гидроксibenзолу, формальдегиду, силикатсодержащей пыли(стекловолокно), маслам минеральным нефтяным.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаза.

Область применения: Применяется для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях "плавающих полов" или других конструкциях с целью улучшения изоляции звука, снижения уровня ударного шума в соответствии со СНИП 23-03-2003, а также их гидроизоляции

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, хранении, транспортировке и применении соблюдение требований 23.99.19-002-73585408-2022, инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке; наименование и марку изделия; количество продукции в упаковочном месте (шт., м); обозначение технических условий; оттиск знака соответствия, если продукция сертифицирована

Заключение: Продукция: Материал рулонный гидро-звукоизоляционный "IZOGERTZ ГИДРО" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 6,11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции



Г. В. Васильева
Скворцова Е.Л.

Е. Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции



В.Ю. Иванов